

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ

w Sejnach Spółka z o.o.
16-500 Sejny, ul. Mickiewicza 15
NIP: 844-235-05-40, tel. 87 516 21 86

*Projekt gospodarki
in. 06.02.2017*

KIEROWNIK
Wodociągów i Oczyszczalni
Ścieków w Sejnach
mgr inż. Dariusz Maksimowicz

e-mail: e.andruszkiewicz@op.pl, tel. 505705320	Mikołajewo 10, 16-503 Krasnopol,
Obiekt	Plac rekreacyjny przy Powiatowym Urzędzie Pracy
Adres	Sejny ul. Łakowa 26
Rysunek	Zewnętrzna instalacja elektryczna - zasilanie pompy fontanny
Przyłącze	wodociągowe do fontanny
Projektant	Stanisław Olejnik
nr uprawnień	SUW 32/88
data	05.2018r
podpis	
nr rysunku	1
Projektant	Leszek Pudlis
nr uprawnień	PDL/0146/PWBS/17
data	05.2018r
podpis	

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawarto w niniejszym projekcie, na ewentualne materiały państwowe zasobu i geodezyjne i kartograficzne.

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny
Starostwo Powiatowe w Sejnach
ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny

Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu techn. zasobu
Data wykonania w planie i w terenie
technicznego do ewentualnych materiałów z planu

Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej

P. 2009.2017.132
31.05.2017r.
704

SZKIC ORIENTACYJNY 1:50000



- Orientacyjne trasy linii energetycznych istniejących na niesionym kłomem przed przystąpieniem do robót należy dokonać porównania kłomów oraz zgłosić się do PGE Suwałki w celu uzyskania informacji o ewentualnych zmianach istniejących w lokalizacji linii energetycznych na danym terenie.
- Prace w pobliżu linii kablowych wykonywać sposobem ręcznym, zabezpieczyć kable przed uszkodzeniem mechanicznym.
- W przypadku uszkodzenia kabli wykonawca zostanie obciążony kosztami naprawy oraz wartością nadmierzonej energii elektrycznej.
- Skrzyżowania i złączenia z kablami energetycznymi wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
- Na istniejące linie kablowe SN-20kV i NN-0,4kV w miejscach skrzyżowania z projektowaną siecią zaizolować przewody dwudzielne ochronnej.
- Prace na w/w liniach wykonywać po całkowitym wyłączeniu spod napięcia po wcześniejszym uzgodnieniu z nadzorem ZS Suwałki.
- Miejsca założenia przepustów zgłosić do odbioru technicznego przed zasypaniem.

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszonej pracy geodezyjnej (KERG)	GK.6640.1.302.2017
MIEJSCOWOŚĆ	Sejny
Jednostka ewidencyjna	identyfikator 200901 1
	nazwa SEJNY
Obręb ewidencyjny	identyfikator 200901 1.0001
	nazwa SEJNY
Numer ewidencyjny działki	1584/42
SKALA MAPY	1:500
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich 2000/8
	wysokościowych KRONSTADT 86
Oznaczenie i informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji	nie badano
Oznaczenie i symbol konturu użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków	
data opracowania mapy	29-05-2017r
ark.mapy zas.	215.423.1833



Paweł Czarniewski
Giby 96, 16-506 Giby, tel 500 667 337
NIP 844-212-76-29 Reg 200888867

GEODETA UPRAWNIENI
UPRAWNIENIE Nr 8056
Maria Sawejko
16-500 Sejny ul. Mickiewicza 15
tel. 087 516-27-62

Imię, nazwisko, nr uprawnień geodety

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niż wykazanych w niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których jest brak informacji.

