



1. Zawór odcinający dn40
2. Zawór zwrotny dn40
3. Pompa Yonos MAXO 25/0,5-7 PN10
4. Filtr siatkowy dn40
5. Zawór regulacyjny 4017ML dn40 V=2,11m³/h
6. Zawór 3-drogowy z siłownikiem kvs=10,0 m³/h
7. Zawór odcinający dn15
8. Automatyczny odpowietrznik z zaworem odcinającym dn15
9. Manometr 0 - 6 bar
10. Termometr -20 do 60 °C
11. Zawór regulacyjny 4017ML dn32 V=1,06m³/h
12. Zawór zwrotny dn32



Plac Szkolny Dwór 28
21-500 Biała Podlaska
tel. (0-83) 342-00-36

Rysunek	SCHEMAT PODŁĄCZENIA NAGRZEWNICY NW1		
Obiekt	BUDOWA HALI SPORTOWEJ DLA POWIATOWEGO CENTRUM SPORTU Z SEJNACH		
Lokalizacja	działka nr geod. 1560/22 w Sejnach		
Inwestor	Starostwo Powiatowe w Sejnach, ul. 1-go Maja 1, 16-500 Sejny		
Specjalność	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
PROJEKTANT	mgr inż. Paweł Suchora	MAZ/0098/PWBS/16 spec. instalacyjna	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Mirosława Kobylińska	278/Lb/99 spec. instalacyjna	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Katarzyna Sokołowska		
Branża		Data	Skala
SANITARNA		20.III. 2018 r.	1:50
Nr Rys.			9