


TR-1

L1,2,3,N,PE 400/230V



ROZDZIELNICA WNEKOWA  
Z DRZWICZKAMI IZOLACYJNYMI BIAŁYMI  
PI=50,71 kW  
k<sub>J</sub>=0,6  
P<sub>S</sub>=30,43 kW  
cosφ=0,85  
I<sub>S</sub>=51,73 A  
I<sub>b</sub>=63 A

W TABLICY PRZEWIDZIEĆ 30% REZERWY  
DLA MONTAŻU APARATÓW

SYSTEM SIECI – TN-C  
OCHRONA OD PORAŻEŃ – SZYBKIE  
WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Rysunek	SCHEMAT TABLICZY TR-1		
Obiekt	BUDOWA HALI SPORTOWEJ DLA POWIATOWEGO CENTRUM SPORTU W SEJNACH		
Lokalizacja	działka nr geod. 1560/22 w Sejnach		
Inwestor	Starostwo Powiatowe w Sejnach, ul. 1-go Maja 1, 16-500 Sejny		
Specjalność	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
PROJEKTANT	inż. Grzegorz Bykowski	880/BP/98 spec. instalacyjna	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Aleksander Kuszneruk	702/BP/93 spec. instalacyjna	
Branża	ELEKTRYCZNA	III. 2018 r.	Nr Rys. 8



Ploc Szkolny Dwiec 28  
21-500 Bida Podlaska  
tel. (0-83) 342-00-36