

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ	
LP.	NAZWA
A1	SALA GIMNASTYCZNA
A2	HOL
A3	KOMUNIKACJA
A4	KŁATKA SCHODOWA 1
A5	POMIESZCZENIE TECHNICZNE
A6	UMYWALNIA 1
A7	WC 1
A8	WC 2
A9	WC 3
A10	UMYWALNIA 2
A11	SZATNIA Z NARTYSKAMI 2
A12	SZATNIA Z NARTYSKAMI 1
A13	SILOWNA
A14	WĘZEL CIEPLNY
A15	POKOJ NAUCZYTELI
A16	PRZEDSIÖNIENIEK
A17	ŁAZIENKA + WC
A18	SZATNIA 2
A19	ŁAZIENKA + WC 1
A20	PRYSZNICE 1
A21	PRYSZNICE 2
A22	ŁAZIENKA + WC 2
A23	SZATNIA 3
A24	KŁATKA SCHODOWA 2
A25	POMIESZCZENIE SPRZĄTAWCZE
A26	MAGAZYN TRYBUN
A27	MAGAZYN
A28	MAGAZYN
A29	MAGAZYN
A30	CENTRALA WENTYLACYJNA


OSPRZĘT

- GINIAZDO WTYKOWE PODWOJNE P/T IP20
- GINIAZDO WTYKOWE P/T IP44
- 2XGINIAZDO KOMPUTEROWE "DATA" MONTOWANE WSPÓLNIE W RAMCE Z GINIAZDAMI LOGICZNYMI
- GINIAZDO 3-FAZOWE 16 A
- DZWONEK SZKOLNY 230V
- MANIPULATOR KOSZA ELEKTRONICZNA WOZNA
- INSTALACJA PRZYZEWOMA
 - TRANSFORMATOR 230V/12V AC
 - LAMPKA Z BUCZKIEM
 - KASOWNIK
 - PRZECISK PRZYZEWOWY
 - INSTALACJA NAGŁASNIACZA
 - GŁOŚNIK 6W 100V 8 Ω

WĘZEL CIEPLNY

- POMPA C.O.UW 230V 0,04 kW 0,49 A
- POMPA CWU 230V 0,31 kW 1,33 A
- POMPA C.O 230V 0,19 kW 1,30 A
- POMPA CT 230V 0,19 kW 1,30 A

SYSTEM SIECI - TN-C OCHRONA OD PORAŻEŃ - SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

 BUDOWA HALLI SPORTOWEJ DLA POWIATOWEGO CENTRUM SPORTU W SEJNACH	
Rysunek	1 LINIE ZASILAJĄCE
Obiekt	BUDOWA HALLI SPORTOWEJ DLA POWIATOWEGO CENTRUM SPORTU W SEJNACH
Localizacja	dzielnica nr gm. 1560/22 w Sejnach
Inwestor	Stowarzyszenie Powiatowe w Sejnach, ul. 1-go Maja 1, 16-500 Sejny
Specjalność	Inżynieria i nazwisko Uprawnienie Podpis
PROJEKTANT	mgr. Grzegorz Bykowski
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Aleksander Kusznerek spec. 702/EP/93
Branda	Elektryczna III, 2018 I.