



Centrala COD	P.poż. wyl. prądu	Zasilanie	Ochrona przepięć.
HDGs3x1,5	HDGs3x1,5	YKY 5x25	kl.1+2
Pi=0,15kW		Ps=30kW	Up<1,4kV
RG/cod1	-	z ZKTL	

Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie AW	Ośw zewn
YDY 3x1,5	YDY 3x1,5	YDY 3x1,5	YDY 3x1,5	YKY5x2,5
Pi=1,0kW	Pi=1,0kW	Pi=1,0kW	Pi=1,0kW	Pi=1kW
RG/o1	RG/o2	RG/o3	RG/o4	RG/oz1

Gniazda	Gniazda	Gniazda	Gniazda	Gniazda	Gniazda	Gniazda	Gniazda	Gniazda	ZASIL ST UZD WODY	Kuchenska elektr.	TP 1	TVOC	Zasilanie windy TD	ZASIL WENTYL	GPD	Gniazda DATA
YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YKY 3x1,5	YDY 5x4	YDY5x16	YDY5x6	YDY 5x10	YKY 3x1,5	YDY3x2,5	YDY 3x2,5
Pi=2,0kW	Pi=2,0kW	Pi=2,0kW	Pi=2,0kW	Pi=2,0kW	Pi=2,0kW	Pi=2,0kW	Pi=2,0kW	Pi=2,0kW	Pi=1kW	Pi=7,0kW	Ps=14kW	Ps=3kW	Pi=9,5kW	Pi=0,1kW	Ps=3kW	Pi=2,0kW
RG/q1	RG/q2	RG/q3	RG/q4	RG/q5	RG/q6	RG/q7	RG/q8	RG/q9	RG/q10	RG/1	RG/2	RG/3	RG/w1	RG/4	RG/k1	

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ARCADA ANNA IWANOWICZ 15-024 BIAŁYSTOK ul.J.I.KRASZEWSKIEGO 11A/6 tel 601 73 55 83 , fax 085 7417148, arcada@znet.pl		
PROJEKT	BUDOWLANY-ZAMIENNY kategoria obiektu -IX	
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	BUDOWA WOLNOSTOJĄCEGO BUDYNKU NA POTRZEBY WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ Z DOSTOSOWANIEM DO BUDOWY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W SEJNACH , WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU	
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	SEJNY ul.Łukowa , części działek nr.1584/37 , nr 1584/43, nr 1584/44, nr 1561/4, obręb Sejny	
NAZWA RYSUNKU	SCHEMAT ROZDZIELNI RG	
BRANŻA ELEKTRYCZNA		
AUTOR	mgr inż. Krzysztof Kulesza specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych PDL/0171/POOE/07	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Adam Borowik specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych PDL/0054/POOE/08	
DATA	SKALA	NUMER RYSUNKU
11.05.2021		E-07