

Suwałki 15 maja 2019 r.

RM5/MŚ/3938/2019

Pracownia Projektowa „DARPOL”

Gawrych Ruda 86

16-402 Suwałki

Rejon Energetyczny Suwałki w nawiązaniu do złożonej w dniu 06-05-2019 roku umowy zlecenia wykonania usługi „uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi nr 11735 Krasnopol – Żłobin - Jezioroki gm. Krasnopol na odcinku Głuszyn – Jezioroki w km 6+193 – 9+230,24, uprzejmie informuje, iż na projektowanym odcinku drogi występują kolizje z siecią elektroenergetyczną napowietrzną SN i nN, a także z linią podziemną nN. Po zrealizowaniu przebudowy drogi wysokość zawieszenia przewodów od powierzchni drogi winna być nie mniejsza niż:

- a) 7,13 m dla linii napowietrznych SN;
- bi) 6,00 m dla linii napowietrznych nN.

Przy liniach podziemnych głębokość ułożenia kabli powinna wynosić 0,8 m. Kable zabezpieczyć rurą ochronną, w przypadku niwelacji terenu, poboczy, kable zagłębić na odpowiednią głębokość.

Po zakończeniu robót budowlanych prosimy o poinformowanie nas celem dokonania pomiarów aktualnych wysokości zawieszenia przewodów od powierzchni drogi. W przypadku, gdy odległości te będą mniejsze niż 7,13 m dla linii SN i 6,00 m dla linii nN należy liczyć się koniecznością poniesienia kosztów przebudowy urządzeń.

W załączeniu przesyłamy fakturę VAT nr 9002738309 za wykonaną usługę.

Z poważaniem

  
PGE Dystrybucja S.A.  
Rejon Energetyczny Suwałki  
Artur Świącki

W załączeniu:

- 1. Projekt zagospodarowania terenu – 1 egz.
- 2. Faktura VAT nr 9002738309 – oryginał.

Sprawę prowadzi: Marcin Świącki tel.: 85 6766565

Do wiadomości:

Urząd Gminy Krasnopol ul. Wojska Polskiego 4 16-503 Krasnopol