


PRZEKRÓJ NORMALNY DROGI POWIATOWEJ NR 1177B

SKALA 1:50

Odcinek od km 1+120,00 do km 2+580,00 - konstrukcja KR2



UWAGA:

Na odcinkach gdzie wystąpią poszerzenia nawierzchni jezdni należy zastosować międzywarstwowo wzmacniającą siatkę z włókna szklanego.

Na odcinkach występowania istniejących rowów drogowych należy dokonać ich odmulenia, pogłębienia i wyprofilowania skarp.

OPRACOWANIA: TYTUŁ:	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1177B BERŻNIKI - BERŻALOWCE - GIBY		
NAZWA RYSUNKU:	PRZEKROJE NORMALNE		
LOKALIZACJA OBJEKTU:	miętkowicki gmty: powiat:	Giby, Pomorze, Posągale, Kukie, Berżalowiec, Giby, Sępnów, segnieński	
PROJEKTANT: BR. DROGOWEJ	mgr inż. MARCIN SIENKOWSKI nr upr. POL/BD/0010111		PODPIS:
SKALA:	1:50	NR RYS.	3:10
		DATA:	SIERPIEŃ 2022 r.

PRZEKRÓJ NORMALNY DROGI POWIATOWEJ NR 1177B

SKALA 1:50

Odcinek od km 1+120,00 do km 2+580,00 - konstrukcja KR2
luki poziome o spadkach jednostronnych





TABELA PRZEKROJÓW NORMALNYCH				
Lp	Szerokość jezdni	Wartość spadku poprzącznego	Kłonaż poziomy przekroju	Kłonaż kolejowy przekroju
1	5,50m	4%	1-398,10	1-405,49
2	5,80m	7%	1-634,84	1-665,56

OPRACOWANIA: TYTUŁ:	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1177B BERŻNIKI - BERŻALOWCE - GIBY		
NAZWA RYSUNKU:	PRZEKROJE NORMALNE		
LOKALIZACJA OBJEKTU:	miętkowicki gmty: powiat:	Giby, Pomorze, Posągale, Kukie, Berżalowiec, Giby, Sępnów, segnieński	
PROJEKTANT: BR. DROGOWEJ	mgr inż. MARCIN SIENKOWSKI nr upr. POL/BD/0010111		PODPIS:
SKALA:	1:50	NR RYS.	3:11
		DATA:	SIERPIEŃ 2022 r.

PRZEKRÓJ NORMALNY DROGI POWIATOWEJ NR 1177B

SKALA 1:50

Odcinek od km 2+580,00 do km 3+670,00 - konstrukcja KR2



Warstwa ścierna z AC 11S 50/70 grubości 4 cm
Warstwa wiążąca z AC 16W 50/70 grubości 5 cm
Podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego 0/31,5mm doczernianego w ilości 30% - gr. 20 cm
Grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie


Warstwa ścierna z AC 11S 50/70 grubości 4 cm
Geosiatka do naw. bitumicznych układana międzywarstwowo o wytrzymałości na rozciąganie min. 70/70 kN/m2
Warstwa wzmacniająco-wyrównawcza w ilości 150 kg/m²
Istniejąca konstrukcja nawierzchni drogi powiatowej

OPRACOWANIA: TYTUŁ:	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1177B BERŻNIKI - BERŻALOWCE - GIBY		
NAZWA RYSUNKU:	PRZEKROJE NORMALNE		
LOKALIZACJA OBJEKTU:	miętkowicki gmty: powiat:	Giby, Pomorze, Posągale, Kukie, Berżalowiec, Giby, Sępnów, segnieński	
PROJEKTANT: BR. DROGOWEJ	mgr inż. MARCIN SIENKOWSKI nr upr. POL/BD/0010111		PODPIS:
SKALA:	1:50	NR RYS.	3:12
		DATA:	SIERPIEŃ 2022 r.

PRZEKRÓJ NORMALNY DROGI POWIATOWEJ NR 1177B


SKALA 1:50

Szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne



Warstwa ścierna z AC 11S 50/70 grubości 4 cm
Warstwa wzmacniająco-wyrównawcza w ilości 125 kg/m²
Istniejąca konstrukcja nawierzchni bitumicznej

Warstwa ścierna z AC 11S 50/70 grubości 4 cm
Warstwa wzmacniająco-wyrównawcza w ilości 125 kg/m²
Istniejąca konstrukcja nawierzchni bitumicznej



Warstwa ścierna z AC 11S 50/70 gr. 4 cm
Geosiatka do naw. bitumicznych układana międzywarstwowo o wytrzymałości na rozciąganie min. 70/70 kN/m2
Warstwa wiążąca z AC 16W 50/70 gr. 5 cm
Podbudowa z mieszanki 30% kruszywa łamanego 0/31,5mm + zagęszczona mechanicznie o grubości 20 cm
Zagęszczone podłoże gruntowe Is=0,97

OPRACOWANIA: TYTUŁ:	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1177B BERŻNIKI - BERŻALOWCE - GIBY		
NAZWA RYSUNKU:	PRZEKROJE NORMALNE		
LOKALIZACJA OBJEKTU:	miętkowicki gmty: powiat:	Giby, Pomorze, Posągale, Kukie, Berżalowiec, Giby, Sępnów, segnieński	
PROJEKTANT: BR. DROGOWEJ	mgr inż. MARCIN SIENKOWSKI nr upr. POL/BD/0010111		PODPIS:
SKALA:	1:50	NR RYS.	3:13
		DATA:	SIERPIEŃ 2022 r.